



### BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

Nr. 372 BS / Data emiterii 02.04.2021

Beneficiar / Solicitant : S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Legii 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004 Ordonanța 22/2017

Prelevare: Data prelevării : 31.03.2021  Cerere analiză /  Proces verbal nr. 218/31.03.2021

Locul prelevării : COM. ARICEȘTII RAHTIVANI

Responsabil prelevare : AS. IG. IONITA ELENA, IGIENA MEDIULUI, D.S.P. PH

Recepție probe: Data /Ora : 31.03.2021/13:25

Conformitate la recepție :  DA /  NU

Data efectuării : 31.03 – 02.04.2021

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
727	IESIRE STATIE APA GRADINITA ARICESTI	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
9:20															
728	IESIRE STATIE APA PRIMARIE ARICESTI	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
9:00															
729	IESIRE STATIE APA NEDELEA	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10:00															
730	IESIRE STATIE APA BUDA	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10:30															
731	IESIRE STATIE APA TARGSORU NOU	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10:50															

\*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=mililitru

nr=număr

**BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ**

**Nr. 372 BS / Data emiterii 02.04.2021**

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
732	IESIRE STATIE APA STOENESTI	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11:10															

\*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=millilitru

nr=număr

Observații\* :

Șef laborator

Dr. MARIANA IRINIA


Medic primar laborator

Cod: 6842



Dr. BOLOCAN ADRIANA  
medic specialist  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD B 74067

Responsabil de analiză



Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA**  
**Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică**  
**Laborator Chimie Toxicologie Floiești,**  
**str. Transilvaniei nr.2; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546226 ;**  
**e-mail : chimie sanitara @ dspph.ro**

**RAPORT DE ÎNCERCARE**

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ioniță Elena**

cu proces verbal nr. **219**

pe data de: **31.03.2021**

Locul recoltării : **S.P.A.A. ARICEȘTII RAHTIVANI**

<b>Nr.probă</b>	<b>Locul recoltării</b>	<b>Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare</b>	<b>Valoare admisă (mg/l)</b>
609	leșire stație apă Grădiniță Ariceștii Rahtivani	0,37 / 0,38	0,5
610	leșire stație apă Primărie Ariceștii Rahtivani	0,29 / 0,30	0,5
611	leșire stație apă Nedelea	0,34 / 0,35	0,5
612	leșire stație apă Buda	0,41 / 0,42	0,5
613	leșire stație apă Târgșorul Nou	0,27 / 0,28	0,5
614	leșire stație apă Stoienești	0,48 / 0,49	0,5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Legii 458 / 2002 modificată, completată prin Legea 311 / 2004 și Ordonanța 22 / 2017

Acest document este proprietatea DSP Prahova.  
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova, Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral