



**BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ**

Nr.1097 BS / Data emiterii 08.10.2021

Beneficiar / Solicitant : S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Legii 458/2002 cu modificările ulterioare și a Ordonanței 22/2017

Prelevare : Data prelevării : 06.10.2021 Cerere analiză / Proces verbal nr. 520 /06.10.2021

Locul prelevării : ARICEȘTII RAHTIVANI

Responsabil prelevare : AS. IG. IONITA ELENA, IGIENA MEDIULUI, D.S.P. PH

Recepție probe : Data /Ora : 06.10.2021/ 13.45

Conformitate la recepție :  DA /  NU

Data efectuării : 06.10.-08.10.2021

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
2119	APA IESIRE STATIE GRADINITA	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10.30															
2120	APA IESIRE STATIE PRIMARIE	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10.50															
2121	APA IESIRE STATIE NEDELEA	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11.10															
2122	APA IESIRE STATIE BUDA	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11.30															
2123	APA IESIRE STATIE TARGSORUL NOU	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
12.00															

**BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ**

**Nr.1097 BS / Data emiterii 08.10.2021**

\*Acele activități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală ufc=unități formatoare de colonii ml=mililitru nr=număr

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococi fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
2124	APA IESIRE STATIE	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
12.30	STOENESTI	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0

\*Acele activități nu sunt supuse acreditării RENAR

amand

met.n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=mililitru

nr=număr

Observații\* :

Șef laborator

Dr. BOLOGAN ADRIANA  
 Medic specialist  
 MEDICINĂ DE LABORATOR  
 COD B 74067

Responsabil de analiză

Dr. BOLOGAN ADRIANA  
 Medic specialist  
 MEDICINĂ DE LABORATOR  
 COD B 74067

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA**  
**Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică**  
**Laborator Chimie Toxicologie Ploiești,**  
**str. Transilvaniei nr.2; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546226 ;**  
**e-mail : chimie sanitara @ dspph.ro**

**RAPORT DE ÎNCERCARE**

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ioniță Elena**

cu proces verbal nr. **520**

pe data de : **06.10.2021**

Locul recoltării : **S.P.A.A. ARICEȘTII RAHTIVANI**

<b>Nr.probă</b>	<b>Locul recoltării</b>	<b>Cior rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare</b>	<b>Valoare admisă (mg/l)</b>
1767	leșire stație apă Grădiniță	0,37 / 0,38 ✓	0,5
1768	leșire stație apă Primărie	0,40 / 0,41 ✓	0,5
1769	leșire stație apă Nedelea	0,42 / 0,43 ✓	0,5
1770	leșire stație apă Buda	0,47 / 0,48 ✓	0,5
1771	leșire stație apă Târgșorul Nou	0,34 / 0,35 ✓	0,5
1772	leșire stație apă Stoenești	0,31 / 0,32 ✓	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Legii 458 / 2002 modificată, completată prin Legea 311 / 2004 și Ordonanța 22 / 2017

Acest document este proprietatea DSP Prahova.  
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova, Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral